



NEESU COMPREST S.R.L.

Rév (Vadu Crișului) 233/A, Bihar (Bihor) megye 417615, Románia
Tel./Fax: (+4) 0259.342.270 Mobil: (+4) 0744.783.531
e-mail: achiziti@neesu.ro, financiar@neesu.ro, vanzari@neesu.ro
www.neesu.ro

MŰSZAKI ADATLAP
KVARCHOMOK - SZÁRAZ – 2 – 4 mm

FELHASZNÁLÁS

Ivóvíz, uszodai víz szűrése.

VEGYI ÖSSZETÉTEL

- SiO₂ 97,03 %
- Fe₂O₃ 0,35 %
- Al₂O₃ 1,0 %
- Na₂O + K₂O 0,3 %
- CaO + MgO 0,2 %
- TiO₂ 0,07 %
- P.C. 0,34 %

SZEMCSEÖSSZETÉTEL

<u>Szita (mm)</u>	<u>Szitán maradt mennyiség (%)</u>
4,00	max. 2,00
3,15	max. 15,00
2,00	max. 75,00
1,6	max. 10,00

FIZIKAI JELLEMZŐK

Átlagos szemcseméret (M50)	2-4 mm
Leiszapolható részek	0,48 %
Üvegesedési hőmérséklet	1 480 °C
pH	6,5
Nedvességtartalom	max. 0,5%
Egyenletességi fok	min. 65 %
